



## Prosedur Mendesain Sistem Ventilasi



Disusun oleh:  
**Hendri Amirudin Anwar ST, MKKK**

# AGENDA PEMBAHASAN

---



Data awal desain

Velocity Pressure Method  
Calculation Sheet


Perhitungan Daya Fan

# 1.1 DATA AWAL


- Volume ruang ( $8 \times 7 \times 3 = 168 \text{ m}^3$ ) atau =  $5.880 \text{ ft}^3$
- TLV =  $2 \text{ fiber/cc}$
- Generation rate =  $200 \text{ fiber/cc/60}$   
menit
- Faktor K = 2
- Pengukuran kosentrasi polutan, dengan alat ukur
- Posisi pekerja dalam melakukan pekerjaan
- Maka, Volumetric flow rate, -----  $Q = 19.600 \text{ cfm}$

## 1.2. BENTUK DAN LAY PROSES OPERASI RUANG KERJA

Pertimbangan desain sangat tergantung bentuk dan lay out proses operasi, ruang kerja dan bentuk kontruksi bangunan



Gambar -1 : BENTUK KONTRUKSI BANGUNAN



Gambar – 2 : SKEMA SISTEM SALURAN PIPA

## 2.2.. PENENTUAN DIMENSI

Dari data awal yang diketahui dan bentuk dan ukuran konstruksi bangunan pada gambar 1 dan gambar 2, maka ditetapkan sebagai berikut, pada table- 1.1.

Tabel- 1.1. Ukuran nomor detail, flow rate, diameter dan panjang pipa , elbow dan enteries

TABEL – 1.1

Nomor Detail	cfm Required	Duct Diameter inches	Panjang/ Strainght Run, ft	Elbows	Entries
A - C	19.600	26	14	1- 90 <sup>0</sup>	
B – C	19.600	24	8		1 - 45 <sup>0</sup>
C - D	19.600	32	7		
D (air cleaner)					
D -E	20.000	32	13	1-60 <sup>0</sup>	
E (fan)	20.000	21			
E - F	21.000	33	13		

## II. PENENTUAN UKURAN –UKURAN UTAMA

### 2.1. PENENTUAN FLOW RATE SUPLAY (Q)

Untuk menghitung flow rate di gunakan rumus :

$$Q = \frac{\text{volume ruang} \times \text{generation rate} \times K}{\text{TLV}}$$

$$Q = \frac{(5.880 \times 200) / 60 \times 2}{2}$$

$$Q = 19.600 \text{ cfm}$$


Dimana :

Volume ruang	=	5.880 ft <sup>3</sup>
TLV	=	2 fiber/cc
Generatian rate	=	200 fiber/cc/60 menit
Faktor K	=	2

### 3.2. PEMELIHAN ALTERNATIF BRANCH ENTRY

Pemilihan alternative bentuk brach entry tergantung pada bentuk kontruksi, saluran pipa yang diinginkan , pada desain ini diambil bentuk prefered dengan sudut maximal  $\theta = 45^{\circ}$ , gambar 5.28 industrial ventilation ACGIH edition 20. Ukuran data yang diambil seperti digambarkan pada Gambar – 6,

Nomor Detail	cfm Required	Duct Diameter inches	Panjang/ Strainght Run, ft	Elbows	Entries
B – C	19.600	24	8		1 - $45^{\circ}$




BRANCH ENTRY LOSSES

Angle $\theta$ Degrees	Loss Fraction of VP in Branch
10	0.06
15	0.09
20	0.12
25	0.15
30	0.18
35	0.21
40	0.25
45	0.28
50	0.32
60	0.44
90	1.00



# III. DESAIN PROSEDUR

## 3.1. DESAIN DUCT



UKURAN	POTONGAN				
	A-C	B-C	C -D	D-E	E - F
Diameter (in)	26	24	32	32	33
Panjang (ft)	14	8	7	13	13

UKURAN	POTONGAN			
	Elbow	Bran Entri Loses	Loss friction	
A- C	1 -90 <sup>0</sup>	-	1,00	
B-C		1-45 <sup>0</sup>	0,50	
D-E	1-60 <sup>0</sup>	-	0,666	

## **IV. PERHITUNGAN**

Metode perhitungan yang digunakan dalam desain ini adalah menggunakan metode desain Perhitungan Kecepatan Tekanan atau Velocity Pressure Method Calculation Sheet

### **4.1. METODE KECEPATAN TEKANAN**

Dari hasil perhitungan yaitu untuk mengetahui distribusi volume flow rate, duct velocity, slot velocity, slot static pressure, hood static pressure, duct SP loss, dan qumulatif static pressure, Fan SP dan Fan TP.

Dengan data hasil perhitungan besar daya , dan putaran Fan yang akan digunakan.

## 4.1.1. Hasil Perhitungan

1		Duct Segment Identification	A-C	B-C	C-D	D	D-E	E	E-F	
2		Target Volume Flowrate, $Q = V \cdot A$ - Chap 13	cfm	19600.0	19600.0	19600.0	21000.0	20000.0	20000.0	21000.0
3		Min. Transport Velocity, $V$ Chap 13	fpm	3500	3500	3500		3500	3500	3500
4		Maximum Duct Diameter ( $D = ((4 \cdot 144 \cdot Q) / (\pi \cdot V))^0.5$ )	inches	32.05	32.05	32.05	A	32.38	32.38	33.18
5		Selected duct diameter	inches	26.00	24.00	32.00	I	32.00	21.00	33.00
6		Duct Area ( $\pi \cdot (D/12)^2 / 4$ )	sq. ft	3.6851	3.1400	5.5822	R	5.5822	2.4041	5.9366
7		Actual Duct Velocity	fpm	5318.7	6242.0	3511.1		3582.8	8319.3	3537.4
8		Duct Velocity Pres, $VP = (V/4005)^2$	"wg	1.7636	2.4291	0.7686	C	0.8003	4.3148	0.7801
9	H	Maximum Slot Area = $(2/11)$	sq ft				L			
10		Slot area selected	sq ft				E			
11	O	S Slot Velocity, $V_s$ Chap 13	fpm	400.00	400.00	400.00	A	400.00	F	400.00
12	O	L Slot Velocity Pres, $VP_s = (V_s/4005)^2$	"wg	0.0100	0.0100	0.0100	N	0.0100	A	0.0100
13	D	O Slot Loss Coefficient - Chap 13, Chap 5		1.78	1.78	1.78	E	1.78	N	1.78
14		T Acceleration Factor	0 or 1	0	0	0	R	0		0
15	S	S Slot Loss per VP (13+14)		1.78	1.78	1.78		1.78		1.78
16	U	Slot Static Pressure ( $12 \cdot 15$ )	"wg	0.0178	0.0178	0.0178		0.0178		0.0178
17	C	Duct Entry Loss Coefficient Chapter 13		0.250	0.250	0.250		0.250		0.250
18	T	Acceleration Factor (1 at hoods)	1 or 0	1	1	1		1		1
19	I	Duct Entry Loss per VP (17 + 18)		1.25	1.25	1.25		1.25		1.25
20	O	Duct Entry Loss ( $8 \cdot 19$ )	"wg	2.204	3.036	0.961		1.000		0.975
21	N	Other Losses	"wg				0.400			
22		Hood Static Pressure $SP_h$ (16+20+21)	"wg	2.222	3.054	0.978	0.400	1.018		0.993
23		Straight Duct Length	ft	14.0	8.0	7.0		13.0		13.0
24		Friction Factor ( $H_f$ )		0.0070	0.0076	0.0056		0.0056		0.0054
25		Friction Loss per VP (23 * 24)		0.0982	0.0611	0.0394		0.0730		0.0704
26		No. of 90 degree Elbows (bottom of page)		1.00	0.50			0.67		
27		Elbow loss coefficient (bottom of page)		0.24	0.24	0.24		0.24		0.24
28		Elbow Loss per VP ( $26 \cdot \text{Loss Factor}$ )(bottom of page)		0.24	0.12	0.00		0.16		0.00
29		No. of branch entries (1 or 0)		1.00	1.00	1.00		1.00		1.00
30		Entry loss coefficient		0.28	0.28	0.28		0.28		0.28
31		Entry Loss per VP ( $29 \cdot \text{Loss Factor}$ ) (Branch)		0.28	0.28	0.28		0.28		0.28
32		Special Fittings Loss Factors								
33		Duct Loss per VP (25 + 28 + 31 + 32)		0.6182	0.4611	0.3194		0.5138		0.3504
34		Duct Loss ( $8 \cdot 33$ )	"wg	1.0903	1.1201	0.2455		0.4112		0.2733
35		Duct Segment SP Loss (22 + 34)	"wg	3.313	4.174	1.224	0.400	1.429		1.266
36		Other losses	"wg							
37		Cumulative Static Pressure	"wg	-3.313	-4.174	-1.224	-0.400	-1.429		-1.266
38		Governing Static Pressure (at TO location)	"wg							
39		Corrected Volumetric Flowrate	cfm							
40		Corrected Velocity	fpm							
41		Corrected Velocity Pressure	"wg							
42		Resultant Velocity Pressure	"wg							

PERTINENT EQUATIONS:

$Q_{corr} = Q_{Design} (SP_{gov.} / SP_{duct})^{1/2}$   
 $VP_r = ((Q_1 + Q_2) / (4005(A_1 + A_2)))^2$   
 $= (Q_1 / Q_3) * VP_1 + (Q_2 / Q_3) * VP_2$   
 $H_f = 0.0307(V^{0.533}) / (Q^{0.612}) = GALV \text{ in}$   
 $= 0.0425(V^{0.465}) / (Q^{0.602}) = BLK \text{ in Line 1a}$   
 $FSP = SP_{outlet} - SP_{inlet} - VP_{inlet}$   
 $C_e = \text{Coefficient of Entry} = (VP / SPh)$   
 $1 \text{ (for perfect hood - No losses)}$   
 $SPh = \text{Hood Static Pressure} = (V / 4005)$   
 $VP = \text{Velocity Pressure} = SPh - h_e$   
 $h_e = \text{Entry Loss} = F_h \times VP$   
 $TP = \text{Total Pressure} = SP + VP$   
 $SP; VP = \text{Static Pressure; Velocity Pressure}$   
 $V_d = \text{Duct Velocity}$

90 Degree Round Elbow Loss Factors

R/ D	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Stamped	0.71	0.33	0.22	0.15	0.13	0.12
5- Piece		0.46	0.33	0.24	0.19	0.17
4- Piece		0.5	0.37	0.27	0.24	0.23
3- Piece	0.9	0.54	0.42	0.34	0.33	0.33

60 elbow = 2/3 loss
45 elbow = 1/2 loss
30 elbow = 1/3 loss

Branch Entry Loss Factors	
Angle	Factor
15	0.09
30	0.18
45	0.28
60	0.44
90	1

No. of 90 degree Elbows (Contoh dalam perancangan,)

1-90° Elbow = 1,00 (ACGIH, figure 5-17)

60° Elbow = 0,6666 (ACGIH, figure 5-20, gbr.5.12)

45° Elbow = 0,50 (ACGIH, figure 5-20, gbr.5.12)

30° Elbow = 0,333 (ACGIH, figure 5-20, gbr.5.12)

## V. PERHITUNGAN DAYA FAN

Data yang diperlukan untuk menentukan besarnya daya HP= House Power dan Putaran (rpm), Fan yang digunakan dalam desain ini adalah :

- ✓ N = jumlah blades,
- ✓ Q=volumetric flow rate,
- ✓ FSP = Fan Static Pressure,
- ✓ FTP = Fan Total Pressure


*Rumus yang digunakan sebagai berikut :*

$$FSP = SP_{\text{out let}} - SP_{\text{in let}} - VP_{\text{inlet}}$$

$$FTP = FSP + VP_{\text{out let}}$$

$$BHP = (FTP * Q)/(6356 * n)$$

## FAN TOTAL PRESSRE



$$FSP = Fan TP - VP_{out}$$

$$\begin{aligned} Fan TP &= FSP + VP_{out} \\ &= 8.88 + 0.994 \\ &= 9.87 \text{ "wg} \end{aligned}$$

Dari data :  
 $VP_{out} = 0.6917$  "wg

Dari hasil perhitungan pada hasil perhitungan dengan data sbb :

- $SP_{\text{out let}} = 2,808$  "wg
- $SP_{\text{in let}} = -2,568$  "wg
- $VP_{\text{in let}} = 4,3105$  "wg
- $VP_{\text{out let}} = 0,6918$  "wg
- $Q = 20.000$  cfm


$$FSP = SP_{\text{out let}} - SP_{\text{in let}} - VP_{\text{inlet}}$$
$$FSP = 2,808 - (-2,568) - 4,3105$$
$$FSP = 1,066 \text{ "wg}$$

$$FTP = FSP + VP_{\text{out let}}$$
$$FTP = 1,066 + 0,6918$$
$$FTP = 1,757 \text{ "wg}$$



$$\text{BHP} = \frac{(1,757 \times 20.000)}{(6356 \times 0,75)} = 7,4$$

HP = 7,4 HP  
RPM = 3.000



<b>Fan Specifications</b>	<b>Existing</b>	<b>Required</b>
Blade Type:		Tubeaxial
Size:	21	21
RPM:		3.000
HP:		7.4

# Terima kasih & Sampai Jumpa di Pertemuan Selanjutnya

